

เอกสารเพิ่มเติม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘

ด้วย ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมระบบปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ นั้น เนื่องจากการกำหนดรายละเอียดของงานซ่อมระบบ เครื่องปรับอากาศ ตามรายการดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์ และขาดรายละเอียดข้อบ่งชี้ในการที่จะต้องจัดซ่อม ระบบปรับอากาศทั้งหมด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอแจ้งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการคิดราคา ค่างาน ในการเสนอสอบราคา ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|----------------|
| ๑. เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ ขนาด ๒๐๐,๐๐๐ บีทียู. ของ YORK หรือ COPELAND จำนวน ๓ ลูก | |
| ๒. เปลี่ยน Expansion Valve ของ EMERSON | จำนวน ๓ รายการ |
| ๓. เปลี่ยนไดเออร์ ขนาด ๕/๘ ของ EMERSON | จำนวน ๓ รายการ |
| ๔. เปลี่ยน Grove Valve ขนาด ๕/๘ | จำนวน ๖ รายการ |
| ๕. เปลี่ยน Sight Glass ขนาด ๕/๘ | จำนวน ๓ รายการ |
| ๖. เปลี่ยนแมกเนติก S-N10 ชนิด ๓ เฟส | จำนวน ๓ ตัว |
| ๗. เปลี่ยนฟิวส์กระบอก ขนาด ๑๐ แอมป์ | จำนวน ๓ ตัว |
| ๘. เปลี่ยนฟิวส์กระบอก ขนาด ๒๐ แอมป์ | จำนวน ๓ ตัว |
| ๙. ไล้ระบบด้วยไนโตรเจน และเชื่อมระบบแวกคัม | จำนวน ๓ รายการ |
| ๑๐. ล้างระบบด้วยน้ำยา C141 | จำนวน ๓ รายการ |
| ๑๑. เติมน้ำยา R22 | จำนวน ๓ รายการ |
| ๑๒. ตรวจสอบเช็ครอยรั่วพร้อมซ่อมแซมรอยรั่วต่าง ๆ | จำนวน ๓ รายการ |

..... มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์