

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชินิเดวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง^๑
ตัวบล๊อกเดียว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๙๐ เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๑.๒. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประทัยไฟเบอร์ ๕

๑.๓. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน

๑.๔. เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำ
ความสะอาดได้ ชนิดตั้งพื้นหรือชินิเดวน

๑.๕. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๑.๖. พร้อมติดตั้งและรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๒. การบำรุงรักษาระบบ

๒.๑. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนและกำหนดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้กับทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

๒.๒. ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์และการล้างเครื่องปรับอากาศทั้งเครื่องระบายความร้อน
(Condensing Unit) และชุดให้ความเย็น (Fan Coil Unit) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒.๓. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งระบบสายไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรทุกเครื่อง
ภายในห้อง

๒.๔. ผู้รับจ้างต้องเดินสายไฟหลักของแต่ละเครื่องขนาดไม่น้อยกว่า ๔.๐ sq.mm ไปยังเมนไฟฟ้าหลักของ
แต่ละชั้น

๒.๕. ผู้รับจ้างต้องสำรองอะไหล่อุปกรณ์ทุกรายการทั้งหมดในโครงการนี้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๒.๖. ผู้รับจ้างต้องรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า ๑ ปี และคอมเพรสเซอร์เรื้อรังไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๒.๗. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเรื่องความสะอาด และการขันย้ายขยายมูลฝอย และเศษวัสดุ ออกจากพื้นที่
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และหากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขันย้ายขยายมูลฝอย และเศษวัสดุ ผู้รับจ้างต้อง^๒
เป็นผู้รับผิดชอบ